RZUT PARTERU SKALA 1:50

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13

3 490
635 2 210 95 15 535
45 530 30 30 45 303 35 300 35 1 188 40 220 45 50 45 15 535

A B C D E F G H I

1 425 1 340 2 315 890 800 40 45

pompa ścieków surowych
otwór rewizyjny100x100
klapa ze stali kwasoodpornej

kominek went. Ø 160 PCV

otwór rewizyjny 100x100
klapa ze stali kwasoodpornej

mieszadło

-3,00

7.1 Komora BioP
pow. 9,2 m²
pojemność czynna = 46,0 m³

7.2 Komora Denitryfikacji
pow. 9,2 m²
pojemność czynna = 46,0 m³

7.3 Komora Denitryfikacji
pow. 9,2 m²
pojemność czynna = 46,0 m³

7.4 Komora BioP
pow. 9,2 m²
pojemność czynna = 46,0 m³

6. Zbiornik buforowo uśredniający
pow. 40,5 m²
pojemność czynna = 202,5 m³
Odory ze zbiornika buforowego odprowadzane do filtra węglowego.

7.5 Zbiornik reaktorów biol.
pow. 58,7 m²
pojemność czynna = 293,5 m³

7.6 Zbiornik reaktorów biol.
pow. 58,7 m²
pojemność czynna = 293,5 m³

7.7 Zbiornik filtracji
pow. 15,9 m²
pojemność czynna = 79,5 m³

7.8 Zbiornik filtracji
pow. 15,9 m²
pojemność czynna = 79,5 m³

pompa osadu nadmiernego

pompa recyrkulacji

8. Zbiornik stabilizacji osadu
pow. 29,5 m²
pojemność czynna = 147,5 m³

otwór rewizyjny 100x120
klapa ze stali kwasoodpornej

schody techniczne

1. Pompownia ścieków surowych
z kratą hakowo taśmową
płytki gresowe
pow. 41,6 m²
went. mech.
Odory z pompowni odprowadzane do filtra węglowego.

2. Pom. sitopiaskownika
płytki gresowe
pow. 56,3 m²
went. mech.
Odory z sitopiaskownika odprowadzane do filtra węglowego.

Studnia zbiorcza kanalizacji sanitarnej

Filtr węglowy

Dmuchawa nr 4.

Dmuchawa nr 3.

zbiornik procesowy

PAX

3.1 Pom. obsługi reaktorów
płytki gresowe
pow. 69,3 m²
went. mech.

3.6 Pomieszczenie porządkowe
płytki ceramiczne
pow. 1,8 m²
went. mech.

3.5 WC
płytki ceramiczne
pow. 1,6 m²
went. wywiewna

3.4 Przedsionek WC
płytki ceramiczne
pow. 1,9 m²

3.3 Wiatrołap
płytki ceramiczne
pow. 2,2 m²

3.2 Pom. szaf sterujących
płytki gresowe
pow. 13,3 m²
went. mech.

Szafa sterownicza

miejsce poboru próbek

Dmuchawa nr 1.

Dmuchawa nr 2.

Dmuchawa nr 5

stacja polielektrolitu

Pompa nadawy

4. Pom. higienizacji osadu
płytki gresowe
pow. 24,9 m²
went. mech.

Wirówka z przenośnikiem

hydrofor wody technol.

Studnia ścieków oczyszczonych wody technologicznej

5. Wiata na osad nadmierny i
agregat prądotwórczy
pos. kostka betonowa
pow. 45,3 m²

obrys kontenera

1,5%

Taca najazdowa 5,0 x9 ,0 m
pos. betonowa 45,0 m²

1,5 %

135 350 300 350 80 105 113 140 182 105 60 215 625 440 215 320 150 15 535
45 530 30 715 30 375 30 153 12 30 45 30 490 30
2 940 550
3 490

STUDIO MB

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel.606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl

temat: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla "Modernizacji oczyszczalni ścieków w Porębie"

adres: dz.nr ew. 6258/3, obręb Poręba, miasto Poręba, pow. zawierciański

inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. ks. F.Pędzicha 12, 42-480 Poręba

nazwa rysunku: RZUT PARTERU

skala: 1:50

nr rysunku: 2

październik 2019

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

projektant: mgr inż. arch. Mariusz Basiaga
nr ew. bud. MPOIA/130/2008
mgr inż. arch. Mariusz Basiaga
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie architektonicznej
MPOIA/130/2008
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 319
tel. 606-439-735