

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

**Gazownia w Zawierciu**

ul. Zaparkowa 15, 42-400 Zawiercie  
tel. 32 398 50 00,  
gazownia.zawiercie@psgaz.pl

**USŁUGI PROJEKOWE**

**mgr inż. Michał Koziołek**  
ul. Łączki 6  
34 – 300 Żywiec

Wasz znak: -

Zawiercie, 20.12.2019

Nasz znak: PSGZA.0171.763.303.19

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji, obejmującej budowę drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do „Osiedla na Stoku” wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej w Porębie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej załączamy plany sytuacyjne z naniesioną orientacyjnie siecią gazową gazu ziemnego PN-C-04753-E dla :

1. Poręba ul. Partyzantów (w zaznaczonym obszarze) - sieć gazowa stalowa średniego ciśnienia Ø20, Ø40 (wybudowana przed XII 2001r.), sieć gazowa średniego ciśnienia Ø25PE, Ø63PE (wybudowana po XII 2001r.).

Jednocześnie informujemy, że w obrębie zaznaczonego opracowania sieci gazowej niskiego, podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez nasz zakład nie posiadamy. Lokalizację studni betonowej C1 należy przeprojektować i umieścić ją poza strefą kontrolowaną przebiegającego w pobliżu gazociągu średniego ciśnienia. Projektowaną kanalizację deszczową poprowadzić poniżej sieci gazowej z zachowaniem odległości normatywnych. Zawiadamiamy również, że odległości normatywne oraz zabezpieczenie wszelkich miejsc kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zaprojektować zgodnie z Dziennikiem Ustaw - rok 2013, poz. 640 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013, Polską Normą PN-91/M-34501.

Przy braku możliwości zachowania odległości normatywnych sieć gazową przebudować.

W przypadku konieczności przebudowy sieci gazowej należy wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przebudowy. Aby uzyskać powyższe warunki należy złożyć pismo wraz z mapą zasadniczą na której należy zaznaczyć odcinek sieci gazowej do przebudowy.



Projekt zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z Oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Zawierciu ul. Zaparkowa 15 celem ustalenia nadzoru nad ww. robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Opłata za uzgodnienie wynosi: 87zł netto 1x A4 (poz. cennika 5.3.1.1).

Faktura zostanie wysłana osobną korespondencją.

#### **SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [iodo@psgaz.pl](mailto:iodo@psgaz.pl). Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce „O nas”.

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Zawierciu  
Wojciech Banasik

Załączniki : 1. Plany sytuacyjne 1 szt.