



Poręba, dnia 07.03.2023r.



**POLSKI  
ŁĄD**

znak sprawy: ZP.271.01.2023

**Wg rozdzielnika**

## **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Poręba w związku z zapytaniem do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi.

Pytanie Zamawiający/Projektant :

1. Prosimy o załączenie karty katalogowej projektora wraz z opisem, brak ważnego parametru projektora jak < jasność > jakiego będzie wymagał Zamawiający ?

Jasność 8500 lumenów

ANSI brightness 8500

Kontrast 2 000 000:1

Należy pamiętać, że w skład zestawu prezentacji obrazu wchodzi brana pod uwagę na ten projekt:

- Licencja dożywotnia na system prezentacji z zarządzaniem z internetu lub lokalnie ( dla Player UHD )
- Player UHD 4K HDMI sieciowy do odtwarzania prezentacji
- Obudowa zewnętrzna projektora z systemami chłodzenia, wentylacji i ogrzewaniem
- Uchwyt montażowy na latarnię
- Obiektyw średni do projektora dobrany do odległości i wielkości obrazu
- Okablowanie i złącza, sterowanie zasilania projektora
- Wykonanie instalacji, konfiguracja, programowanie, uruchomienie, szkolenie.

**W załączeniu karta katalogowa projektora lub równoważny.**

2. Prosimy o doprecyzowanie kolorów kostek i płyt brukowych.

**Kolorystyka została określona na rysunku A18 - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA POSADZEK.**

3. W opisie występuje projektor laserowy o bardzo mocnych parametrach, czy należy go doliczyć do stalowego ekranu i czy wymagane będą parametry projektora jak w opisie ?

**Tak.**

**Wytwarzający:**, dnia 07.03.2023r. mgr inż. Barbara Czernik

Strona 1 z 2

**Urząd Miasta Poręba**

ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

sekretariat@umporeba.pl  
+48 32 67 71 355

poniedziałek-wtorek:  
środa-czwartek  
piątek

7:30 do 16:30  
7:30 do 15:30  
7:30 do 13:30



4. Do siedzisk przy maszynowni w opisie jest wymóg zbrojenia, brak podanego zbrojenia ?  
**Projekt zakłada prefabrykację siedzisk. Zbrojenie będzie wykonane zgodnie z technologią konkretnego dostawcy – do zatwierdzenia przez projektanta.**

5. Czy utwardzony plac wokół maszynowni pod siedziska betonowe, wykopy, podbudowy zbrojenie i płyta został już wykonany, czy wchodzi w skład zadania i należy go doliczyć ?  
**Tak.**

6. Słupki automatyczne :

Jako role mają spełniać słupki ?

Jak często będą użytkowane ?

Czy ze słupków będą korzystali jednorazowi klienci czy stali ?

Wysokość 600 mm czy 800 mm ?

**Ze słupków będą korzystali tylko stali klienci. Proszę wykonać słupki wysokości 800 mm.**

Czy funkcja EFO czyli szybkie podnoszenie awaryjne w nagłym przypadku jest w tym przypadku potrzebna?

EFO stosuje się na obiektach specjalnych i podwyższa koszty.

**Nie jest potrzebna.**

Burmistrz Miasta Poreba

Ryszard Spyra

**Wytwarzający:** dnia 07.03.2023r. mgr inż. Barbara Czernik

Strona 2 z 2

**Urząd Miasta Poreba**  
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poreba

sekretariat@umporeba.pl  
 +48 32 67 71 355

poniedziałek-wtorek: 7:30 do 16:30  
środa-czwartek 7:30 do 15:30  
piątek 7:30 do 13:30