

Zamawiający:
Gmina Poręba

Numer postępowania:
ZP.271.8.2024

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na złożone w dniu 09.07.2024 r. pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP.271.8.2024 pn "Modernizacja kotłowni węglowej na instalację grzewczą pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Porębie".

Pyania:

- 1 Oferent prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie się doświadczeniem w projektowaniu i montażu pomp ciepła w ramach jednej roboty budowlanej na kwotę minimum 300 000,00 zł brutto. Oferent pragnie zaznaczyć, że takie doświadczenie nadal gwarantuje należytego wykonanie umowy, a przy okazji zwiększy ilość potencjalnych Oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

- 2 Oferent wnosi o dopuszczenie zastosowania pompy ciepła o parametrach:
 - moc 66,9 kW dla A7/W35, COP 4,06,
 - moc 56,8 kW dla A-7/W50, COP 2,85.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów pompy ciepła zawartych w projekcie czy przedmiarze robót.

Burmistrz Miasta Poręba



Ryszard Spyra