

Zamawiający:
Gmina Poręba

Numer postępowania:
ZP.271.8.2024

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na złożone w dniu 15.07.2024 r. pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP.271.8.2024 pn "Modernizacja kotłowni węglowej na instalację grzewczą pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Porębie".

Pyanie:

Po przeanalizowaniu udostępnionych dokumentów czy Zamawiający nie powinien wymagać pompy ciepła zapewniającej moc 67,7kW w temperaturze -20°C?

Pompa o parametrach z zapytania A7/W35 o mocy 67,7kW w warunkach obliczeniowych zapotrzebowania na ciepło nie zapewni nawet 50% wymaganej mocy. Większość czasu pracował będzie kocioł elektryczny i sprawność takiej instalacji będzie narażała Inwestora na duże koszty eksploatacyjne. Pompa o mocy 67,7kW dla A7/W35 nie będzie w stanie zasilić projektowanych grzejników higienicznych ponieważ ich moc określona została dla parametru zasilania na poziomie 55°C.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa przewiduje jako źródło szczytowe zastosowanie kotła elektrycznego.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie do rozwiązania projektowego, pompy ciepła o mocy min. 67,7kW w temperaturze obliczeniowej -20 stopni celcjusza. Można zastosować też większe pompy.

Burmistrz Miasta Poręba



Ryszard Spyra