

Zamawiający:
Gmina Poręba

Numer postępowania:
ZP.271.8.2024

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na złożone w dniu 04.07.2024 r. pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP.271.8.2024 pn "Modernizacja kotłowni węglowej na instalację grzewczą pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Porębie".

Pyanie:

Czy jako zamawiający dopuszczają Państwo instalacje dwóch jednostek połączonych w układzie kaskadowym?

Odpowiedź:

Tak, dopuszczamy instalacje maksymalnie dwóch jednostek pracujących w układzie kaskadowym. Jednakże sygnalizujemy że projekt oraz przedmiar robót jest przygotowany pod jedną pompę. Oferta ma zawierać również koszt montażu drugiej jednostki.


Burmistrz Miasta Poręba
Ryszard Spyra